




NOTAS:

- 1 - Toda instalação deverá ser executada em tubos soldáveis de PVC rígido - Tigre;
- 2 - Todas as cotas (diâmetro externo nominal) estão em mm;
- 3 - Todas as conexões de saída dos sub-ramais deverão ser com bucha de saída;
- 4 - Toda instalação deverá ser testada antes de revestida;

Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA



INSTITUTO FEDERAL
RIO DE JANEIRO

AUTOR DO PROJETO:

Engº. Fredrico Damasceno Pinheiro
CREA 270082778-3



ad@engenhariaad.com.br

ENDEREÇO:

Rua Dom José Thomaz, 194 - Bairro São José - Aracaju/SE
diplo@ifs.edu.br

TEL: (79)3711/319

PROJETO ESGOTAMENTO SANITÁRIO
RESTAURANTE - CAMPUS ESTÂNCIA/SE

LIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ESTÂNCIA

ENDEREÇO: R. JOÃO CAFÉ FILHO, 260, ESTÂNCIA/ SE

SCALE: 1:100

LANTA: GERAL ESGOTAMENTO SANITÁRIO

JUNHO/2026

GERAL ESGOTAMENTO SANITÁRIO

RANCHA:

01/04