




AF	—	COLUNA DE ÁGUA FRIA
Ø		DIÂMETRO EM MILÍMETROS
Ø		—
Ø		COLUNA DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO
Ø		DIÂMETRO EM MILÍMETROS
CD	—	PONTO DE ÁGUA PARA VASO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
CH	—	PONTO DE ÁGUA PARA CHUIVEIRO
DU	—	PONTO DE ÁGUA PARA DUCHA MANUAL
LV	—	PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO
P	—	PONTO DE ÁGUA PARA PIA DE COZINHA
TQ	—	PONTO DE ÁGUA PARA TANQUE
T	—	PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA DE USO GERAL
VD	—	PONTO DE ÁGUA PARA VÁLVULA COM VÁLVULA DE DESCARGA
VB	—	PONTO DE ÁGUA PARA REDEODOR
CTJ	—	PONTO DE ÁGUA PARA CAIXA DE TORNEIRA DE JARDIM
RP	—	REGISTRO DE PRESSÃO
RG	—	REGISTRO DE GATEIA
---	—	TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO
---	—	TUBULAÇÃO PELO FORRO OU SOB A LAJE
---	—	TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE
---	—	TUBULAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EMBUTIDA NO PISO
---	—	TUBULAÇÃO DE IRRIGAÇÃO ENTRE AS JARDINEIRAS
---	—	TUBULAÇÃO QUE SOBEE
---	—	TUBULAÇÃO QUE DESCE

- 01 - NA UNIÃO ENTRE A TUBULAÇÃO E OS METAIS, UTILIZAR CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO;
- 02 - DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS
- 03 - UTILIZAR SEMPRE TUBOS E CONEXÕES DE UMA MESMA MARCA, EVITANDO ASSIM FOLGAS OU DIFICULDADES DE ENCAIXE.

01	Atendendo ao 2º Relatório de Compatibilização	Eduardo Pereira	JUNHO/13
00	Emissão inicial - Projeto Básico	Lyndon Johnson	MAR/13
Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA



AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
TEL./FAX.: (79) 3214-7027 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: ljc.eng@oi.com.br



AUTOR DO PROJETO:
Engº Lyndon Johnson V. Silva

ENDEREÇO:
Av. Eng. Gentil Tavares da Motta, 1166 - Getúlio Vargas - Aracaju/S
deop@ifs.edu.br TEL: (79)3711-3139

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PROJETO EXECUTIVO

CLIENTE: IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

DESENHO:
PLANTA BAIXA - BARRILETE

DATA:
JUNHO/201

FOLHA: 12/19