






























	INDICANTE DE ALTO TENSÃO		BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	EXTINTOR COM CARGA DE PO. QUÍMICO 2BKG		ELEVADOR SIMPLES
	EXTINTOR COM CARGA DE PO. QUÍMICO 2A2B2C		REGISTRO DE RESOLUÇÃO DE EMERGENÇA
	EXTINTOR COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO ABC		INDICAÇÃO DE FUMALHA QUE DESCE
	RESERVA DE INCRÉDULO		INDICAÇÃO DE FUMALHA QUE SOBEE
	PONTO DE LIGAÇÃO DE EMERGENÇA - 3 LUX EM LOCAIS PLÁVIDOS - 1 LUX EM LOCAIS EMERGENCIAIS		TUBULAÇÃO QUE DESCE
	CENTRAL FREGIDA DE G.P		TUBULAÇÃO QUE SOBEE
	USO DE PRESSÃO FREQUENTE G.P. 4-50		DIREÇÃO DO FLUXO DA FOGA DE FOGA
	ACIONADOR DE CONTROLE DE INCÊNDIO (BOTÃO PARA LEM)		SINAL NA SALA DE FUGA
	BOLETA DE INCÊNDIO		PONTO DE LIGAÇÃO DE EMERGENÇA COM INÍCIO DE SALIDA EM LOCAIS PLÁVIDOS E 1 LUX EM LOCAIS EMERGENCIAIS
	ABRIGOS PARA FUGA		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALIDA DE EMERGENÇA SINALIZADA
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALIDA DE EMERGENÇA SINALIZADA
	ABRIGOS PARA FUGA		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALIDA DE EMERGENÇA SINALIZADA
	ABRIGOS PARA FUGA		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALIDA DE EMERGENÇA SINALIZADA
	ABRIGOS PARA FUGA		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALIDA DE EMERGENÇA SINALIZADA
	ABRIGOS PARA FUGA		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALIDA DE EMERGENÇA SINALIZADA

NOTAS:

- 1- Toda tubulação da rede de hidrantes, quando subterrânea, deverá receber tratamento anticorrosivo;
- 2- Toda tubulação da rede de hidrantes, quando aparente, deverá ser pintada na cor vermelha;
- 3- Conter medidas no local;
- 4- Dividas sobre o projeto, consultar o projetista;
- 5- Direitos autorais reservados.

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Descrição da atualização / substituição	N.º do PSCIP

União / Educação

ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE

AV. PAULA FREITAS, S/Nº - SÃO BRÁZ - UNIÃO DA VITÓRIA / PR

Area
8,993,40 m²

Ocupação	PARA USO DO CBMPR
E-4	

Prancha
Conteúdo da Prancha

- PLANTA SUPERIOR (BLOCO 1)
- LEGENDA

 \overline{G}