



| TABELA EQUIVALÊNCIA<br>PARA ELETRODUTOS |           |
|---|-----------|
| MILÍMETROS                              | POLIEDROS |
| 16 mm                                   | Ø 3/8"    |
| 20 mm                                   | Ø 1/2"    |
| 25 mm                                   | Ø 3/4"    |
| 32 mm                                   | Ø 1"      |
| 40 mm                                   | Ø 1.14"   |
| 50 mm                                   | Ø 1.12"   |
| 60 mm                                   | Ø 2"      |
| 75 mm                                   | Ø 2.12"   |
| 85 mm                                   | Ø 3"      |
| 100 mm                                  | Ø 4"      |

QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA INSTALADO A 1,50m DO PISO.

- [illegible]

COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DO IPT QUE DEVERÁ SER FORNECIDO PELA EMPRESA E APROVADO PELA IFPR/ PROAD.

EM CASO DE DÚVIDAS CONSULIAR A DIVISÃO DE PROJEIÇOS F: (41) 3015-74234 / 3535-1600

**ENDEREÇO:** (Ver na planilha de Implantação)

MARCOS ANTÔNIO DE SORD  
CBEA nº PB-73895/D

BRUNO FRANCISCO ALVES DA ROCHA  
CREA n° PR-124451/D

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

## **A DEFINIR (LICITAÇÃO)**

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ - PROAD/DI