

[illegible]

- 1- Toda tubulação da rede de hidrantes, quando subterrânea, deverá receber tratamento anticorrosivo;
- 2- Toda tubulação da rede de hidrantes, quando aparente, deverá ser pintada na cor vermelha;
- 3- Condição medidas no local;
- 4- Dúvidas sobre o projeto, consultar o projetista;
- 5- Direitos autorais reservados.

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSC/P		
Data	Discriminação da atualização / substituição	N.º do PSC/P

Área	8.393,40 m²	Ocupação	E-4	PÁVILÃO USADO DO CAMPUS
Planta	<p>Conteúdo da Planta</p> <p>06</p> <p>13</p> <p>- PLANTA SUPERIOR (BLOCO 2)</p> <p>- LEGENDA</p>			
Proprietário	<p>INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CNPJ: 06.958.179/0001-15</p>			
Estado	<p>Responsável Técnico</p> <p>PIRENE LUIS AVES - Eng. Civil - CREA/PARANÁ</p>			
INSCRIÇÃO	<p>Data</p> <p>04/09/12</p>			