

[illegible]

NOTAS:

- 1- Toda tubulação da rede de hidrantes, quando subterrânea, deverá receber tratamento anticorrosivo;
- 2- Toda tubulação da rede de hidrantes, quando aparente, deverá ser pintada na cor vermelha;
- 3- Conter medidas no local;
- 4- Divulgar sobre o projeto, consultar o projetista;
- 5- Direitos autorais reservados.

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCP		
Data	Discriminação da atualização / substituição	Nº do PSCP

Obra / Endereço

ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE
AV. PAULA FREITAS, S/Nº - SÃO BRAZ - UNIAO DA VITORIA / PR

<div>Área</div> <div>8.993,40 m²</div>	<div>Ocupação</div> <div>E=4</div>	<div>PÁVILLO DE USO DO CAMPUS</div>	<div>Paralisa</div> <div>07</div> <div>13</div>	<div>Conteúdo da Paralisa</div> <ul style="list-style-type: none"> - PLANTA TERREO (BLOCO 3 - MANUTENÇÃO) - PLANTA TERREO (BLOCO 3 - REPEITÓRIO) - LEGENDA