

[illegible]

- 1 - CORTA EM METROS;
- 2 - DECLIVIDADE DAS TUBULAÇÕES:
 - * DRENAGEM - $\theta < 10^\circ = 1,0\%$
 - * DRENAGEM - $\theta > 10^\circ = 0,5\%$
- 3 - TODAS AS CAUSAS DE INSEÇÃO DEVERÃO SER IMPENALIZADAS INTERAMENTE (OBRIGATORIAMENTE);
- 4 - NOS DEVSOS E PIS DE COLUUNS USAR SEMPRE TUBOS E CONEXÕES SÉRIE "R" BEM COMO NAS CONEXÕES E TUBOS INTERMEDIÁRIOS AS PIS DE COZINHA;
- 5 - PARA PASSAR DAS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS AS LAJES DEVERÃO SER UTILIZADAS FITAS METÁLICAS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 1,20m ENTRE ELAS.

LI ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA
AV. DESENHADORES MAMUÍRO, 1046, BARRO CIRURGIA, ARACAU-SE. CEP.: 43055-210
TEL./FAX: (79) 3214-7022/3989-9194 CNPJ: 09.006.124/0001-48 - E-MAIL: li.engenh@com.br



CLIENTE: IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

ESCALA:	1:75
DATA:	MARÇO/2013
FOLHA:	09/16